

OT-001-2016

Iradokizun Zenbakia Sugerencia N°:	41
Nork aurkeztu du: Presentada por:	Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia
Aurkezpen data Fecha de presentación:	22/05/2018

GAIA: Bilbo Metropolitarraren LPP Berrikuspenaren Aurrerapena dela eta aurkeztutako iradokizunari erantzuna

ASUNTO: Contestación a la sugerencia presentada al Avance de la Revisión del PTP Bilbao Metropolitano

Iradokizunaren laburpena:

1. Hornidurari dagokionez:

- Fitxategi bat erantsi da Ur Partzuergoak kudeatutako lehen mailako hornidura sarearekin, LPParen eremuan (ETRS 89), "ur hornidurako sarea" deritzon 05-01 planoaren osatzeko.
- Planari eska dakizkiokeen egoerak eta baldintzak zehazten dira:
 - Hoditeria horietan BBUPk dituen zortasunak eta jabari osoak errespetatu beharko dira.
 - Etxeetakoak ez diren erabiltzaileen hornikuntza Partzuergoaren lehen mailako saretik egin ahal izango da zuzenean, baldin eta erabiltzaile horien jardueraren ezaugarriengatik bolumenean eskatzen dituzten urteko batez besteko emariak lau litro segundokoak edo hortik gorakoak badira.

Resumen de la sugerencia:

1. En materia de Abastecimiento:

- Se adjunta fichero con la Red Primaria de abastecimiento gestionada por el Consorcio de Aguas en el ámbito del PTP (ETRS 89) para completar el plano 05-01 "red de abastecimiento de agua".
- Se señalan las circunstancias y requisitos exigibles al Plan:
 - Se deberán respetar las servidumbres y los plenos dominios que la CABB dispone en estas conducciones.
 - Podrán suministrarse directamente de la red primaria los usuarios no domésticos, que por las características de su actividad demanden caudales medios por años de volumen igual o superior a 4litros por segundo.



- Udal erabiltzaileen edo erabiltzaile partikularren ezargune berri baten eskaria asetzeko beharrezkoak izango diren sarearen zabalkuntzak erakunde sustatzailearen kargura izango dira.
- Bai alde garatuetan bai sortu berrietan, hornikuntza berriek bete egingo dute unean-unean indarrean dagoen hornidura eta saneamendu zerbitzuak arautzen dituen Ordenantza.
- Las extensiones de red necesarias para satisfacer la demanda de un nuevo emplazamiento de usuarios municipales o particulares correrá a cargo del entre promotor.
- Tanto en las áreas desarrolladas como en las de nueva creación, los nuevos suministros deberán cumplir la Ordenanza Reguladoras del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento vigente en cada momento.

2. Saneamenduari dagokionez:

- LPParen eremuan (ED 50) Ur Partzuergoak kudeatzen duen saneamenduko lehen mailako sarearen fitxategia gehitzen da, “ur saneamenduko sarea” deritzon 05-02 plano osatzeko.
- III ataleko 3.6 Baliabideen Kudeaketa Jasangarriaren baitan dagoen A.1 Saneamendua. Orientazio Posibleak zatiri dagokionez, LPPak planteatu beharko luke sare bereziak jartzea, ekaitz andelen jarduketa osagarri moduan.
- Beharrezkoa da hirigintzako garapen berriek sare bereziak izatea, eta LPParen helburuetako bat izan behar da euri urak egun dauden kolektoreetatik bereiztea.
- Aurreikusitako antolamenduak eta erabilerekin sarea ustiatzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko lanak egitea ahalbidetu behar dute.

2. En materia de Saneamiento:

- Se adjunta fichero con la Red Primaria de Saneamiento perteneciente al Consorcio de Aguas en el ámbito del PTP (ED 50) para completar el plano 05-02 “red de saneamiento de agua”.
- Dentro del apartado III 3.6 Gestión sostenible de los recursos, A.1. Saneamiento. Posibles Orientaciones, el PTP debería plantear el desarrollo de las redes separativas como actuación complementaria a los tanques de tormentas.
- Es necesario que los nuevos desarrollos urbanísticos tengan redes separativas y debe ser objetivo del PTP promover la separación de las aguas pluviales de los colectores ya existentes.
- La ordenación y los usos previstos deberán posibilitar la realización de las correspondientes labores de explotación, conservación y mantenimiento de la red.

3. Lurzoruaren kudeaketari dagokionez, testu bat gehitu da LPPan sartzeko edo egokitzeko: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren proiektuen eta instalazioen trazatuek hirigintzako planeamenduan eragiten dituzten afekzioei buruzko testua.
4. Dokumentazio Gehigarria: BBUPk “LPParen garapenak eragindako eskariak asetzeko moduko eran estaltzeko baliabide hidrikoen eta azpiegituren nahikotasunaren bermeari buruzko txostena” egin ahal izateko, honako dokumentazio hau beharko da:
 - “Biztanleriari dagokionez ustez hazi egingo diren aldean egoera; horrelakoetan zenbatekoa eta hala hornikuntzan nola saneamenduan Partzuergoaren oinarritzko sarearekin konexioa egiteko ustezko puntuak zehaztuko dira.
 - Hala denean, garapen industrialeko edo merkataritzako garapeneko aldeak, horietan ere aurreikuspenen arabera eskatzen diren emariak eta/edo jarduerak eragindako emariak, eta Partzuergoaren sarearekin konexioa egiteko puntu posibleak”.
3. En materia de Gestión del Suelo, se adjunta texto para su inclusión o adaptación en el PTP : “Texto sobre las afecciones que los trazados de los proyectos e instalaciones del consorcio de aguas de Bilbao Bizkaia constituyen sobre el planeamiento urbanístico”.
4. Documentación Adicional: Será necesaria la siguiente información para que el CABB emita el “Informe sobre las garantías de los recursos hídricos y suficiencia de las infraestructuras que den cobertura satisfactoria a las demandas motivadas por el desarrollo del PTP”:
 - Situación de las áreas con previsión de crecimiento poblacional especificando su cuantía y posibles puntos de conexión a la red primaria del Consorcio, tanto en abastecimiento como en saneamiento.
 - En su caso, áreas de desarrollo industrial o comercial con previsión, asimismo, de caudales demandados y/o caudales generados por la actividad y posibles puntos de conexión a la red del Consorcio.

Iradokizunaren erantzuna:

Eskertzen dira informazioa eta emandako irizpideak, eta kontuan hartuko dira LPParen Berrikuspena idazteko hurrengo faseari begira.

Contestación a la sugerencia:

Se agradece la información y los criterios aportados, que se tendrán en cuenta para la siguiente fase de la redacción de la revisión del PTP BM.